Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 50727404 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN25VIGP 019

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Win Win Precision Technology
Co., Ltd.
4F., NO.180, Sec/2, Gongdao 5th Road,
East., Dist., Hsinchu City
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
3 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 3 factories on following pages

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*
IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-1:2018

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: *Product:* PV Module

Modell: *Type:* Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: *Technical Data:*
Class II acc. to IEC 61140
For other ratings, refer to the test report

Gültig bis: *Date of expiry:* 2030-02-26

Gültig ab: *Valid from:* 2026-05-08

Ausstellungsdatum: *Date of issue:* 2026-05-08

Zertifizierungsstelle: *Certification body:*

Eason Qian

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 50727404 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN25VIGP 019

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Max. System Voltage (Up to 1500VDC)
With ½ cut of mono c-Si cells
WST-xxxBDX72-A2 (xxx = 635-665, in steps of 5,
144 cells, Pmax@BNPI = 690-720)
WST-xxxBKX72-A2 (xxx = 645-675, in steps of 5,
144 cells, Pmax@BNPI = 680-710)
WST-xxxBKX54-A2 (xxx = 475-505, in steps of 5,
108 cells, Pmax@BNPI = 500-530)
WST-xxxBKX54-B2 (xxx = 475-505, in steps of 5,
108 cells, Pmax@BNPI = 500-530)
XXX represents output power in Wp.

Remarks:
Fire Rating: Class A (according to UL 790)
Design Load / Safety Factors: 3600 Pa / 1.5 (downward)
1600 Pa / 1.5 (upward)

Conditions:
The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Zertifizierungsstelle

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and applic ation requires prior approval.